



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**(ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ
ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ)**

**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
г. ШАХТЫ**

ул. 50 лет ВЛКСМ, 6, г. Шахты Ростовская область, 346500
Телефон/факс: (8636) 22-76-21, E-mail: 13ogpn_rnd@mail.ru
единый «телефон доверия» ГУ МЧС России по Ростовской области
(863) 239-99-99

29.04.2016г. № 431

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения

«29» апреля 2016г.

г. Шахты
(место составления)

Я, заместитель Главного государственного инспектора г. Шахты по пожарному надзору Щекатурин О.С. рассмотрев материалы административного дела №500-82/2016/1 от 29.04.2016г. в отношении юридического лица – МБОУ СОШ №43 г. Шахты установил, что «25» апреля 2016г. в 16 ч. 00 мин. при проведении плановой, выездной проверки за соблюдением законодательства пожарной безопасности в МБОУ СОШ №43 г. Шахты по адресу: г. Шахты, ул. Майская, 27а

допустило нарушения пожарной безопасности, а именно:

- на объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации не обеспечил исправное состояние аварийного (эвакуационного) освещения путей эвакуации. Неисправны две электролампы аварийного (эвакуационного) освещения на втором этаже школы. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме» п. 43;

- дымовые пожарные извещатели автоматической пожарной сигнализации, установленные в коридоре перед спортзалом на втором этаже установлены за подвесным потолком. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме» п. 61

- перед эвакуационным выходом (левое крыло) на первом этаже школы, проложена труба системы отопления, препятствующая свободной эвакуации. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме» п. 37

чем юридическое лицо совершило административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 29.13, частью 1 статьи 29.13 КоАП РФ, требую:

1. Принять меры по устранению указанных причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.
2. О мерах, принятых по результатам рассмотрения настоящего представления, сообщить в установленный частью 2 статьи 29.13 КоАП РФ месячный срок.

В случае отсутствия в указанный срок письменного ответа о принятых мерах Вы будете привлечены к административной ответственности в соответствии со ст. 19.6 КоАП РФ.

Заместитель Главного государственного инспектора
г. Шахты по пожарному надзору



(подпись лица, вынесшего постановление)

О.С. Щекатурин

(траншировка подписи)

Представление получил «29» апреля 2016г. _____